

SEGURETAT CONTRA INCENDIS-SISTEMES EXTINCIO / DETECCIÓ (V02)

Plantilles per a la revisió **TRIMESTRAL PERIODICA** de les instal·lacions i equips de protecció contra incendis.

Inspecció tècnica per a manteniment.

1. Objecte i camp d'aplicació

L'objecte d'aquesta plantilla és facilitar el compliment de la legislació vigent (RD 513/2017 de 12 de juny: Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis) , a fi de valorar l'estat de la instal·lació analitzant la seva conservació i correcte funcionament.

2. Generalitats

Les operacions de manteniment responen a mínims obligatoris recollits al RD 513/2017 de 12 de juny: Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis complementades amb les normes UNE que li siguin d'aplicació.

Per a components o equips especials no contemplats en les normes, se seguiran les pautes de manteniment donades pel fabricant de l'equip o component.

3. Dades de la instal·lació

Adreça de la instal·lació:

Data de la instal·lació:

Data de l'última inspecció de la instal·lació:

Nom i nº de Registre Industrial de l'empresa responsable de l'última inspecció:

Data de l'última revisió de manteniment:

Nom i nº de Registre Industrial de l'empresa responsable de l'últim manteniment:

Empresa:

Responsable de la comprovació:

Signatura:

Data:

4. Extintors (V : correcte - X : incorrecte)

Nº Extintor	Es troba al seu lloc	Acces - senyalitzat	Pressió i pes	Ha passat revisió anual	Precintes	Observacions – Anomalies – Mesures preventives

5. Boques d'incendi equipades (BIEs) (V : correcte – X : incorrecte)

Nº BIE	Ubicació	Acces - senyalitzat	Pressio	Mána ga	Boquilla	Armari	Observacions – Anomalies – Mesures prev.

6. Altres (cortines aigua , columnes seques, hidrants ,)

Empresa:

Responsable de la comprovació:

Signatura:

Data:

7. Detecció d'incendis (Sistema de detecció alarma d'incendis)

- Comprovació del bon funcionament
- Substitució d'elements defectuosos
- Comprovar indicacions display
- Manteniment bateries. Prova de càrrega
- Verificar equips de transmissió
- Comprovar senyalització polsadors manuals, ubicació, accessibilitat i estat
- Comprovar funcionament avisadors acústics i òptics

Empresa:

Responsable de la comprovació:

Signatura:

Data: